

# 宁夏回族自治区生态环境保护督察群众信访举报办理情况一览表

(第5批 2024年3月28日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况	是否办结
1	ZW-XF D-014	沙坡头区山水大院一期5号楼西边营业房(21号楼总层高3层,属国家电投租用的楼顶有4组空调滤机在运转时产生噪音,尤其在晚上噪音较大,影响住户正常生活。诉求加装隔音设施或者从5号楼3单元西侧移到其他地方。	沙坡头区	噪声	3月22日,沙坡头区文昌镇、沙坡头区综合执法局、中卫市生态环境局沙坡头区分局组成调查组对群众反映问题进行现场调查核实。转办件中反映的沙坡头区山水大院一期5号楼西边营业房为21号楼,层高3层,属中宁县佳阳新能源有限公司租用,2021年4月在21号楼楼顶安装4台变频多联式空调热泵机组室外机,用于该公司办公楼及宿舍采暖和制冷。3月22日,中卫市生态环境局沙坡头区分局委托第三方检测公司分别在昼夜对5号楼3单元3户居民住宅楼区域进行了噪声检测。检测结果显示,昼间均达标,夜间502南侧卧室达标,502卫生间、702卫生间及南侧卧室、802卫生间及南侧卧室均超标。	属实	沙坡头区文昌镇政府责令中宁县佳阳新能源有限公司停止使用4台中央空调外机,对其加装隔音罩并再次检测达标后使用。	无	阶段性办结。预计4月5日前完成隔音罩加装。